

富士見ヶ丘別荘地 中間水槽内ポンプ故障の報告

2023/03/26

断水事故

25日22時頃、「水が出ない。近所も出ていない」とのご連絡をいただきました。

確認したところ「夕刻19時頃から水の出が悪くなり、現在（22時）は出ない状況」との事
18時頃の巡回時には異常がなかったので、その後の故障と思われる。

26日 早朝より別荘利用者から、「トイレや洗い物ができない」との連絡。

業者へ修繕要請、各設備を点検、

原因は中間水槽にあるポンプの故障で、上部水槽への水が供給できなかったことが判明。

ポンプ復旧作業。配管内のエア抜きを各所で行い、16時頃に断水解除。